

- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- Partizánska cesta 5
- 974 01 Banská Bystrica
- Slovenská republika
-

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trenčín
	OU-TN-OSZP2-2022/017103-002	JUDr. Rajniček/kl.688	28. 04. 2022

Vec

„Kanianka, zásobovanie vodou“ – záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona

Dňa 13. 04. 2022 bola Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (ďalej „OU Trenčín“) doručená žiadosť spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) pre stavbu (činnosť) „Kanianka, zásobovanie vodou“. Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia navrhovanej stavby, ktorú vypracoval AQUAMAAT spol. s r.o., Lúčna 48, 974 01 Nemce, Ing. Tomáš Hronec (6475*A2). Stavba je situovaná v katastrálnych územiach Bojnice, Dubnica, Kanianka a Prievidza.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle ustanovení § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona vydáva k navrhovanej činnosti na základe predloženej projektovej dokumentácie stavby „Kanianka, zásobovanie vodou“ záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona:

Pre navrhovanú stavbu/činnosť „Kanianka, zásobovanie vodou“ nie je pred povolením činnosti potrebná výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Odôvodnenie záväzného stanoviska:

predmetom navrhovanej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie sú

„SO-01 Prívodné potrubie z diaľkového vodovodu Turček-Handlová-Prievidza (THP) do VDJ HTP Kanianka“ - vybudovanie prívodného potrubia v celkovej dĺžke 2 944,43 m z HDPE rúr PE 100 PN 16 dxt 160x14,6 mm, ktorým bude privádzaná voda z diaľkového vodovodu Turček-Handlová-Prievidza (ďalej len „THP“) do vodojemu HTP Kanianka. Súčasťou stavebného objektu SO-01 bude aj automatická tlaková stanica.

„SO-02 Rekonštrukcia vodovodného potrubia V Bojniciach“ – rekonštrukcia jestvujúceho vodovodného potrubia celkovej dĺžky 1400 m, z HDPE PE100 PN 10 potrubia dxt 225x13,4 mm. Súčasťou stavebného objektu je aj vodomerná šachta a osadenie podzemných hydrantov, kalníkov, vzdušníkov a sekčných uzáverov.

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421327411671	oszp.tn@minv.sk		00151866

Realizáciou stavby sa zabezpečí dostatočné množstvo pitnej vody pre obce Kanianka a Poruba, nakoľko zásobovanie pitnou vodou z vodného zdroja Tužina už v súčasnosti nepostačuje. Zvýšením profilu potrubia a výmenou existujúceho potrubia v Bojniciach sa zabezpečí zásobovanie obyvateľov okrajovej časti mesta Bojnice pitnou vodou.

Na základe predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie sa vplyv navrhovanej činnosti „Kanianka, zásobovanie vodou“ z hľadiska požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode a § 16 ods. 6 vodného zákona na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody nepredpokladá. Nedôjde k zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody dôsledkom nových zmien fyzikálnych vlastností útvarov povrchovej vody. Preto nie je pred povolením činnosti potrebná výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Podľa § 73 ods. 21 vodného zákona je záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k činnosti; ak sa územné konanie nevyžaduje, záväzné stanovisko je podkladom ku konaniu o povolení činnosti. Záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 je podkladom v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu v sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR po dobu 30 dní.

Príloha: projektová dokumentácia v tlačenej forme

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Registrátorne číslo záznamu: 0040590/2022

Vec: „Kanianka, zásobovanie vodou“ – záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	28.04.2022 09:51	Hurajová Jana, Ing.	vedúci	OU-TN- OSZP		Áno	Prekop Daniel, Ing.	