

Ing. Ján Mošať
Vedúci potrubných systémov
eustream, a.s.
Votrubova 11/a
821 09 Bratislava

Samuel Farkaš
Ždiarska 19
Košice-Nad jazerom (okres: Košice IV)
04012

Váš list číslo/zo dňa

Číslo žiadosti

Vybavuje/kontakt

Dátum

25/2019

odd. GIS a ITIS
eustream, a.s., Votrubova 11/a, 821 09
Bratislava
evyjadenia@eustream.sk
+421 37 625 5193

21.01.2019

Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, ľavý breh – rkm 142,700-143,040 (rkm 36,700 – 37,040)

podľa zákresu žiadateľa

NEZASAHUJE

do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.

Ochranné pásmo je definované vodorovnou vzdialenosťou meranou kolmo na obidve strany od osi plynovodu. Pre sieť eustream, a.s. vzhľadom na priemer potrubí a tlak prepravovaného média (DN nad 500 mm a tlak nad 4 Mpa) platí podľa § 79 ods.(2) , písmeno (d) zákona 251/2012 ochranné pásmo 50 m od osi krajnej línie prepravnej siete a podľa § 80 ods (2) písm (g) zákona č. 251/2012 zb. pre bezpečnostné pásma platí vzdialenosť 200 m.

Vyjadenie platí len pre inžinierske siete eustream, a.s. podľa priloženej situácie zakreslenej žiadateľom, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadenia a má platnosť 1 rok odo dňa vydania.

S pozdravom
eustream, a.s

Ing. Ján Mošať
Vedúci potrubných systémov, eustream, a. s.

Prílohy:

