




M 1:1000



101-00

201-00

LEGENDA ČIAR

DOČASNÝ ZÁBER STAVBY

DOČASNÝ ZÁBER STAVBY

NAVRHOVANÁ STAVBA

DOČASNÝ CHODNÍK

PARCELY CKN

PARCELY EKN

LEGENDA ŠRÁF

CESTY III. TRIEDY, ASFALTOVÁ VOZOVKA

 NESPEVNENÁ KRAJNICA

NÁŠYP

 OBRUBNÍK

ASFALTOVÁ VOZOVKA NA MOSTOCH

 BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

DEMOLÁCIA

 STAVEBNÝ DVOR SD

OCHRANNÉ PÁSMO

Cesty (od osi vozovky)

- I. triedy 50 m
- II. triedy 25 m
- III. triedy 20 m

Železničná trať

- | | |
|--------------------------------|------|
| od osi krajnej koľaje | 60 m |
| od hranice obvodu dráhy | 30 m |
| vlečky (od osi krajnej koľaje) | 30 m |

Vodovodné a kanalizačné potrubia – od okraja potrubia

- | | |
|---------------|-------|
| do DN 500 mm | 1,5 m |
| nad DN 500 mm | 2,5 m |

Plynovody a ich prípojky - ochranné pásmo - od osi plynovodu

- | | |
|---------------|------|
| DN do 200 mm | 4 m |
| DN do 500 mm | 8 m |
| DN do 700 mm | 12 m |
| DN nad 700 mm | 50 m |

Nízkotlakové a stredotlakové plynovody v zastavanom území obce

Elektrické vedenia vonkajšie nadzemné (zák. 656/2004 Z.z.) - od krajného vodiča


- pri napätí od 1 kV do 35 kV (vrátane) – podľa druhu vedenia a územia 1 až 10 m
- pri napätí od 35 kV do 110 kV (vrátane) 15 m
- pri napätí od 110 kV do 220 kV (vrátane) 20 m
- pri napätí od 220 kV do 400 kV (vrátane) 25 m
- pri napätí nad 400 kV 35 m

Elektrické vedenia podzemné (zák. 656/2004 Z.z.) – od osi krajného kábla

- pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpeč. techniky 1 m
- pri napätí nad 110 KV 3 m

K.ú.: Malé Ripňany
Súradnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: B.p.v.
Trieda presnosti: STN 73 0422

C.1

ZOD. PROJEKTANT: ING. Ľ. NAGY		VYPRACOVAL: ING. Z. VARGOVÁ		ZHOTOVITEĽ:	
HL. INŽ. PROJEKTU: ING. A. GRMAN		TECH. KONTROLA: ING. M. DUBRAVSKÝ, PhD.			
OBJEDNÁVATEĽ: NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ RÁZUSOVA 2A, 949 01 NITRA				Somotlického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefon: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk	
KRAJ: NITRIANSKY		OKRES: TOPOĽČANY			
STAVBA: MOST EV. Č. 1732-002 V OBCI MALÉ RIPŇANY				ČÍSLO ZÁKAZKY: AP 2020/269/01	
				STUPEŇ: DSP, DRS	
				DÁTUM: 05/2021	
				FORMÁT: 3xA4	
				MIERKA: M 1:1000	
ČAŠŤ: KOORDINAČNÁ SITUÁCIA STAVBY				ČÍSLO PRÍLOHY: 01	
				SÚPRAVA:	