



BETÓN (STN EN 206):	
-PODKLADNÝ BETÓN	C12/15-X0 (ISK)
-ZÁVERNÝ MŮR	C25/30-XC2, XF1 (ISK)-C10,4-Dmax 22
-PŘECHODOVÉ DESKY	C25/30-XC2, XF1 (ISK)-C10,4-Dmax 22
-SPRIAHUJÚCA DOSKA	C30/37-XC4, XF2, X01 (ISK)-C10,4-Dmax 16
-RÍMSY	C35/45-X03, XF4 (ISK)-C10,4-Dmax 16

UPOZORNENIE:
-PRED ZAČATÍM BŮRACÍCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČÍ VŠETKY PIS !
-PRI BŮRACÍCH A REKONŠTRUKČNÝCH PRÁČACH POSTUPOVAŤ OPATRNĚ,
ABY NEDOSLO K POŠKODENÍU PIS !
-ZÁKAZ ZRIAĐOVANIA SKLÁDOK MATERIÁLU A STAVEBNÝCH DVOROV POČAS
VÝSTAVBY NA EXISTUJÚCICH PIS !!!

POZNÁMKA:
TVAR SPODNEJ STAVBY JE LEN ODHADOVANÝ NAKOLKO PŮVODNÁ PD SA NEZACHOVALA.
TVAR SA UPRESNÍ PRI SAMOTNEJ REKONŠTRUKCII MOSTA!!!

Súradnicový systém:	S-JTSK	Výškový systém:	Bpv
PROJEKTOVAL :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ	PROJEKTOVAL :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ
VYPRACOVÁV :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ	VYPRACOVÁV :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ
KONTROLOVAL :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ	KONTROLOVAL :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ	ZODP. PROJEKTANT :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ
OBJEKT :	SO 200-00 Rekonštrukcia mosta II/567-007	OBJEKT :	SO 200-00 Rekonštrukcia mosta II/567-007
PRÍLOHA :	PREHLADNÝ VÝKRES	PRÍLOHA :	PREHLADNÝ VÝKRES