



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

OU-BA-OSZP2-2023/342527-004 Ing. Lívia Staňová/46622

09. 10. 2023

Vec

„Verejný vodovod a prípojky – prepoj súvisiacich vodovodov“ – záväzné stanovisko k navrhovanej stavbe podľa § 16a ods.4 vodného zákona

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad“), prijal dňa 11.07.2023 žiadosť podľa §16a ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) od Občianskeho združenia „Obytná zóna Dombale I. – Ivanka pri Dunaji“, Svätoplukova ul. č. 28, 821 08 Bratislava, IČO: 42 413 346, vo veci vydania záväzného stanoviska, nakoľko má záujem realizovať činnosť, ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Investor: Obytná zóna Dombale I. – Ivanka pri Dunaji; o.z., Svätoplukova ul. č. 28, 821 08 Bratislava, IČO: 42 413 346.

Miesto stavby: obec Ivanka pri Dunaji, okres Senec, parcely registra C, č. 1582 (LV 3790), parcela č. 559/314 (LV 4159), kat. úz. Ivanka pri Dunaji.

Vlastník parcely č. 1582: obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 304786.

Vlastník parcely č. 559/314: Merylen j.s.a., Mlynské nivy 53, 821 09 Bratislava, IČO:52598942.

Podľa priloženej Technickej správy, na území navrhovanej stavby sa v čase projektovania nachádzajú nasledovné inžinierske siete:

- verejný vodovod DN 100 (BVS, a. s.),
- telekomunikačné vedenie (Slovak Telekom).

Okrem ochranných pásiem uvedených inžinierskych sietí, územie navrhovanej stavby nie je dotknuté žiadnym ďalším ochranným pásmom.

Účel stavby: prepojenie dvoch prevádzkovo súvisiacich vodovodov formou zokruhovania ich slepých koncov. Bod napojenia č. 1 sa nachádza na parcele č. 1582 KN „C“ kat. úz. Ivanka pri Dunaji, bod napojenia č. 2 na parcele č. 559/314 KN „C“ kat. úz. Ivanka pri Dunaji.

Súčasťou žiadosti boli nasledovné doklady:

- situačný výkres, zobrazujúci plánovanú vodnú stavbu a katastrálne pomery v riešenom území; vypracovaný Ing. Ottom Tokárom, Pozemné Stavby development, s.r.o., Slnečná 472/38, 900 42 Miloslavov, IČO: 42 413 346,
- technická správa, popisujúca predmetný stavebný projekt na územné a stavebné rozhodnutie, ktorú vypracovanú Ing. Ottom Tokárom, Pozemné Stavby development, s.r.o., Slnečná 472/38, 900 42 Miloslavov, IČO: 42 413 346.

Popis navrhovanej stavby:

Predmetom je vodovod, ktorý rieši prepojenie dvoch prevádzkovo súvisiacich vodovodov formou zokruhovania ich slepých koncov.

Podľa doloženého situačného výkresu:

Bod napojenia č. 1 je pripojenie na koncový bod radu „7“ o dimenzii DN 100 za plánovaný hydrant. Tento bod sa nachádza za šupákom na parcele č. 1582 KN „C“, kat. úz. Ivanka pri Dunaji.

Bod napojenia č. 2 je pripojenie na koncový bod existujúceho vodovodného radu DN 100, vedúceho v priestore ulice Révová. Tento bod sa nachádza na parcele č. 559/314 KN „C“, kat. úz. Ivanka pri Dunaji.

V rámci stavebného objektu dôjde k vybudovaniu vodovodného radu „7b“ o dĺžke 48,50 m.

Podľa določenej technickej správy, na predmetnom území nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum a boli použité informácie od investora, majiteľov okolitých stavieb a geofondu. Predpokladá sa štrkovo-ílové podložie. Podľa informácií od investora hladina spodnej vody nachádza v úrovni 126,02 m. n. m. a jej úroveň kolíše v rozsahu +/- 0,75 m.

Po vytýčení trasy vodovodu a jestvujúcich inžinierskych sietí sa začnú realizovať výkopové práce strojným výkopom. Výkope sa ryha šírky 1,1 m, urovná sa dno ryhy do navrhovaného sklonu, tvarovky a armatúry sa zmontujú v otvorenej stavebnej ryhe o šírke 1,1 m na zhutnené pieskové lôžko o hrúbke 110 mm a 160 mm. Po montáži potrubia sa použije štrkopiesok ako obsyp po vrstvách 15 cm. Následne sa potrubie zasype na výšku 30 cm od vrchu potrubia. Pred tlakovou skúškou sa potrubie zaťaží s výnimkou spojov do výšky 60 cm nad vrchom potrubia.

V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na životné prostredie, je potrebné zo strany zhotoviteľa práce realizovať rýchlo za dodržania bezpečnosti práce a kvalitatívnych podmienok. Medzi tieto obmedzenia patrí napríklad poriadok na stavenisku, dodržiavanie technologických postupov a predpisov. V technickej správe sa uvádza, že u žiadateľa je potrebné pri ochrane vôd dodržiavať ustanovenia vodného zákona. Dodávateľ je povinný zabezpečiť pri ochrane vôd čistenie odtekajúcich vôd zo stavby, zachytávanie ropných a iných škodlivých látok.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 4 ods.1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona podľa § 16a ods. 1, v súlade s § 16a ods. 4 vodného zákona v y d á v a nasledovné záväzné stanovisko:

na základe preskúmania predložených dokladov navrhovaná stavba " Verejný vodovod a prípojky – prepoj súvisiacich vodovodov " si nevyžaduje posúdenie odborným stanoviskom VÚVH. Pred povolením stavby sa nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nevyžaduje sa posúdenie z pohľadu požiadaviek článku 4.7 Rámcovej smernice o vode (RSV).

Umiestnenie objektu je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné, nakoľko negatívne neovplyvní stav dotknutých vodných útvarov.

Toto záväzné stanovisko bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Bratislava a súčasne na webovom sídle MŽP SR po dobu 30 dní.

Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím a neoprávňuje žiadateľa takúto činnosť uskutočniť. Toto oprávnenie žiadateľ nadobudne až na základe právoplatných rozhodnutí zo stavebného a vodoprávneho konania, pre ktoré je toto záväzne stanovisko podkladom.

#### Na vedomie

Pozemné Stavby development s. r. o., Miloslavov 472, Miloslavov, Senec  
Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Branislav Gireth  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BA-OSZP2-2023/342527-004

Obytná zóna Dombale I. - Ivanka pri Dunaji, Svätoplukova 28, Bratislava-Ružinov, Bratislava II  
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

*OU-BA-OSZP2-2023/342527-0558259/2023*

3 / 3

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [„Verejný vodovod a prípojky – prepoj súvisiacich vodovodov“ – záväzné stanovisko k navrhovanej stavbe podľa § 16a ods.4 vodného zákona]  
Identifikátor: OU-BA-OSZP2-2023/342527-0558259/2023

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ BA 10010  
SK IČO: 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečaťou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 10.10.2023 11:37:49 časové pásmo +02:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 10.10.2023 11:37:50 časové pásmo +02:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-BA-OSZP2-2023/342527-0558259/2023

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Lívia Staňová  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca  
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Bratislava  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 10.10.2023  
Podpis a pečiatka:

